

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; т. 346-10-33

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; 346-10-33 oitr-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнету-

ринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Нижняя Тура, ул. Заводская, 8; т. 2-63-61.

Предписание № 6/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Чайка»

Нижнетурунского городского округа (ИНН 6624006893)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнего – индивидуального предпринимателя физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Качканарского
городского округа, Нижнетурунского городского округа по пожарному надзору Житковского В.Л.
№61 от 18 февраля 2021г.

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 11 час. 00 мин. « 26 » февраля 2021 г. до 16 час. 50 мин. « 26 » марта 2021 г.

Житковским Владимиром Леонидовичем, заместителем начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетурунского ГО управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской
области, майором внутренней службы (заместитель главного государственного инспектора Кач-
канарского ГО, Нижнетурунского ГО Свердловской области по пожарному надзору)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

проведена плановая выездная проверка Муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения детский сад «Чайка» Нижнетурунского городского округа по адресу: 624223,
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Гайдара, д.28

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с представителем МАДОУ детский сад «Чайка» - заведующий МАДОУ детский сад
«Чайка» Нижнетурунского городского округа Людина Н.Ф. и уполномоченным представителем
заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Кондрашова Е.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препитания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Складские (архивные, кладовые) помещения здания детского сада (восемь помещений), в соответствии с техническим паспортом на здание) – складские помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) <u>отделить от основных помещений здания</u> (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 32, ч.3 ст. 87, ч.1 ч.3 ст. 88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.4.1, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». СНиП 21-01-97* п. 5.14, 7.4, 7.17	24.03.2022г.	
2.	В отношении здания детского сада, разработать и не утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с разделом XVIII ППР в РФ.	п. 2 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».	24.03.2022г.	
3.	Пожарные шкафы (для размещения пожарного оборудования), размещенные на этажах в здании детского сада, заменить на соответствующие требованиям, выполнить из горючего материала.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 4 ст. 107 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.	24.03.2022г.	
4.	В помещениях (раздевалки, спальная и др.) детского сада не допускается использование покрытий пола с не установленным классом пожарной опасности материала. Заменить на покрытие пола с установленными показателями материала, на класс пожарной опасности материала не менее чем КМ2.	ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании». Таблица №3 и №28, п. 7 ст. 134, ст. 89, ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	24.03.2022г.	
5.	Обеспечить (предусмотреть) выход на скатную кровлю здания детского сада, через чердак или по наружным лестницам (в соответствии с проектом реконструкции плоской кровли на скатную №11/07-42-АС от 2007г., высота здания с учетом кровли, составляет 11 м).	ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97* п. 8.3*, п. 8.4*, 8.11. п. 7.5. п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	24.03.2022г.	
6.	Руководителю организации обеспечить содержание наружных открытых лестниц (восстановить), предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре, в исправном состоянии.	п. 17 «а» Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	24.03.2022г.	
7.	Руководителю организации организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 «б» Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	24.03.2022г.	

8.	На полу, на путях эвакуации в шести группах (в соответствии с техническим паспортом на здание, №72, 31, 109, 118, 153 и 44) здания детского сада, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступов, либо в местах перепада высот, на полу предусмотреть пандус с уклоном не более 1:6.	ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97* п. 6.28. п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	24.03.2022г.	
09.	Помещения подвала здания детского сада оснастить системой противопожарной защиты, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).	п. 2, ст. 54, ст. 84 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7, таблица №2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	24.03.2022г.	
10.	Все помещения детского сада (пять помещений здания не защищены) защищать системой автоматической пожарной сигнализации (АУПС).	п. 1, ст. 54, п. 6 ст. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблица А.1, п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 6.6 СП 484.1311500.2020	24.03.2022г.	
11.	Специальную программу пожарно-технического минимума по обучению работников непосредственно в организации, утвердить в установленном порядке.	п. 3 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 39 Приказа МЧС №645 Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций	24.03.2022г.	
12.	Руководителю организации не допускать эксплуатацию дверей лестничных клеток без уплотнителей в притворах и без устройств для самозакрывания.	п. 23 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СНиП 21-01-97* п. 6.18*	24.03.2022г.	
13.	Руководителю организации определить порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	п.43 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	24.03.2022г.	
14.	Руководителю организации выполнить мероприятия по выставлению минимального расхода воды на внутреннее пожаротушение здания детского сада, из пожарных кранов, в соответствии с технической документацией на здание либо не менее 2,5 л/с.	п.48 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», ст. 86 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.1 СП 10.13130.2020	24.03.2022г.	
15.	Руководителю организации провести проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии), в сроки, рекомендованные технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	п.13 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	24.03.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марте 2022 г.
(квартал, месяц)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области, майор внутренней службы Житковский В.Л.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«26» марта 2021г.

Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

М.Л.П.*

(должность, фамилия, инициалы)

«___» _____ 2021г.

Телефон доверия:

ДНД МЧС России (495)449-99-99;

ГУМЧС России по Свердловской области (343)262-99-99

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510499

Владелец Бутыгина Оксана Сергеевна

Действителен с 03.08.2023 по 02.08.2024