

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Свердловской области**

Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва,
городе Красноуральск, городе Нижняя
Тура

адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,
ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, E-
mail:mail_06@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД "ЧАЙКА"
НИЖНЕТУРИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура,
ГАЙДАРА УЛИЦА., 28



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000110021732 от 27.03.2024 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений

от 02.04.2024

№ 66-06-06/15-2016-2024

При проведении профилактического визита с 25.03.2024 по 01.04.2024
в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ
САД "ЧАЙКА" НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

название юридического лица, индивидуального предпринимателя	
юридический адрес	624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ГАЙДАРА УЛИЦА., 28
дата регистрации	13.11.2002
ИНН/ОГРН	6624006893 / 1026601484249
Детский сад "Чайка" (624220, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Гайдара ул., 28)	

рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита № 66-06-06/15-2006-2024 от 01.04.2024

выявлены нарушения обязательных требований.

п.п. 11(4) п. 11 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧАЙКА" обеспечить разграничение хранения личной одежды и рабочей одежды в служебном помещении пищеблока.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	П. 3.4.	До 16.09.2024
2.	МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧАЙКА" привести в соответствие с требованиями санитарного законодательства суммарные объемы блюд по приемам пищи.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	П. 8.1.2.	До 16.09.2024

3.	МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧАЙКА" разработать примерное осенне-зимнее 20-ти дневное меню в соответствии с рекомендуемым образцом приложения №8 СанПиН 2.3/2.4.3590, указать в меню пищевые вещества (белки, жиры, углеводы), энергетическая ценность.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	П.8.1.2	До 16.09.2024
4.	МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧАЙКА" не допускать в группах №5, №11 использование кухонной посуды (тарелок) с дефектами.	СП 2.4.3648-20	П.2.4.6.2.	До 16.09.2024
5.	МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧАЙКА", в спальняной гр. №5, №11 не допускать для дневного сна детей использование кроватей с мягким ложе (кроватей с сеткой)	СП 2.4.3648-20	П.2.4.8.	До 16.09.2024
6.	МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧАЙКА" устранить дефекты полового покрытия, а именно: в гр. №3 (в туалетной комнате, спальне) полового покрытия в виде разрыва линолеума в гр. №7 (в туалетной комнате) половое покрытие в виде сколов и выбоин, в групповой в виде разрыва линолеума. в гр. «Смешарики» в виде разрыва линолеума, в туалетной комнате в виде сколов под умывальниками и разрывов линолеума. в гр. №5 в туалетной и спальняной комнатах в виде сколов.	СП 2.4.3648-20	П.2.5.2.	До 16.09.2024
7.	МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧАЙКА" устранить дефекты внутренней отделки помещений, а именно: в гр. №11 (раздевалка) в виде следов подтопления, (в туалетной комнате) в виде сколов на стене кафельной плитки, следов подтопления потолка и отслоения потолочного покрытия. в гр. №3 в туалетной комнате в виде сколов на стене кафельной плитки, на потолке в виде следов протекания, в спальняной комнате в виде следов протекания. в гр. №7 (раздевалке) на потолке в виде следов протекания в гр. «Смешарики» в виде сколов кафельной плитки, в спальняной комнате в виде отслоения штукатурки. в гр. №5 в туалетной комнате в виде сколов	СП 2.4.3648-20	П.2.5.3.	До 16.09.2024
8.	МАДОУ ДЕТСКИЙ САД "ЧАЙКА" привести в соответствие систему общего освещения, а именно: в гр. №3, гр. №7 (раздевалке), гр. «Смешарики», гр. №5 использовать осветительные приборы с одинаковым светозлучением. Содержать источники искусственного освещения в исправном состоянии.	СП 2.4.3648-20	П.2.8.5. П.2.8.9.	До 16.09.2024

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура (624300 Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 78), Email: Pereskokova_AA@66.rosпотребнадзор.ru; в срок до 17.09.2024 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Пояснительную записку с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением подтверждающих документов (при наличии).
2. Иные документы и фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушений.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ

"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ЧАЙКА" НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗАВЕДУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД "ЧАЙКА" НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Качканар, городе
Кушва, городе Красноуральск, городе
Нижняя Тура



Перескокова Анна Анатольевна

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-06-06/15-2016-2024 от 02.04.2024г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица Администрацию городского округа Нижняя Тура

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334618

Владелец Бутыгина Оксана Сергеевна

Действителен с 02.08.2024 по 02.08.2025